



SC AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014, 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR Nr. 16064 din 27.08.2020

C A T R E

PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

La cererea dumneavoastra nr. 16064 / 2020, va comunicam **avizul de principiu conditionat** pentru lucrarea:

“ Consolidare DJ173, suprapunere cu strada Valea Jelnei intre km 1+168 si km 1+320 in urma alunecarilor de teren ” mun. Bistrita, str. Valea Jelnei, jud. Bistrita-Nasaud, conform plan de situatie anexat.

Cu mentiunea ca in zona amplasamentului propus sunt retele apa si canal si se impune respectarea urmatoarelor conditii de catre d-voastra:

- * nu vor fi amplasate constructii definitive peste caminele de vane, vizitare, apometru, racord canal si peste conductele de apa - canal existente;
- * caminele de vizitare apa - canal si ansamblul capac - rama al acestora, existente pe amplasamentul propus, vor fi aduse la cota terenului amenajat;
- * se va pastra distanta minima de 0,5 in plan orizontal intre retelele existente, borduri, rigole, santuri (conform STANDARD ROMAN nr. 8591 / 1997);
- * sapatura manuala in apropierea retelelor apa - canal existente;
- * la executia sapaturilor pentru infrastructura daca vor fi afectate retelele de apa - canal, acestea vor fi readuse la starea initiala pe cheltuiala Primariei Municipiului Bistrita;
- * in cazul in care nu pot fi respectate conditiile de mai sus privind distantele minime si este necesara devierea retelelor existente de apa - canal, aceste lucrari se vor executa si finanta de catre Primaria Municipiului Bistrita;
- * **nu se vor prelua apele pluviale in sistemul de canalizare menajera.** Apele colectate de pe suprafetele betonate se vor deversa in emisar.

Anexam prezentului planul de situatie cu retelele de apa si canal existente in zona.

Pentru stabilirea cu exactitate a traseului retelelor de apa si canal, se va solicita asistenta tehnica din partea societatii pe intreaga perioada de realizare a lucrarilor la Sectia Distributie Apa, Interventii - 0263 / 212825; 0728 / 297432 – sef sectie; Sectia Canalizare - 0263 / 237095, 0725525541- sef sectie.

Solicitarea asistentei tehnice se va face prin anuntarea scrisa catre societatea noastra, data inceperii lucrarilor cu circa 3 zile inainte.

Nerespectarea conditiilor inscrise in prezentul aviz duce la anularea lui si asumarea tuturor responsabilitatilor de catre beneficiar.

Prezentul aviz este valabil pe toata perioada de implementare a investitiei, cu exceptia cazurilor in care pe parcursul executiei lucrarilor sunt identificate elemente noi care sa impuna reluarea procedurilor de avizare.

DIRECTOR GENERAL ADIUNGT
Ing. Moldovan Macarie Alexandru



DIRECTOR TEHNIC
Ing. Gheorghe Tanasie

SEF SECTIE DISTRIBUTIE APA, INTERVENTII
Ing. Singiorzan Ioan

Sef Birou Tehnic-Investitii
Ing. Jiga Marieta Felicia