

**S.C. COLUMN CONSULT S.R.L. BISTRITA**

**C.U.I. 23967516, R C J 06/554/2008**

Bistrița, str. Tabără, nr. 13,

Jud. Bistrița – Năsăud.

Email: muresanioan\_aci@yahoo.com , tel. 0756/144784

### **Nota Justificativa**

**Investitia:** EXTINDERE REȚEA PUBLICA DE APA, APA UZATA MENAJERA IN MUNICIPIUL BISTRITA,  
JUDETUL BISTRITA-NASAUD

**Beneficiar de investiție:** MUNICIPIUL BISTRITA.

**Proiectant General:** S.C. COLUMN CONSULT SRL

Mentionam faptul ca lungimea totala a rețelilor de canalizare ,conducte de refulare si racorduri la imobil este de 3.763 metri din care:

-retea canalizare 2580 metri

- Str. Ulmului: L.total = 674 metri, realizata din PVC DN 250 SN8.

- Str. Viile cu Pomi: L.total = 884 metri, realizata din PVC DN 250 SN8.

- Str. Pomilor: L.total = 505 metri, realizata din PVC DN 250 SN8.

- Str. Bisericii: L.total = 517 metri, realizata din PVC DN 250 SN8.

- conduite de refulare 463 metri din PEHD, DN110, PN10 a carui traseu se suprapune pe traseul rețelilor de canalizare

- teava necesara pentru realizarea racordurilor la imobile PVC, DN 160, SN8 L = 720 metri .

Proiectant de specialitate,

SC Columna Consult SRL

Ing. Muresan Ioan

