



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ**
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Moțaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BISTRIȚA
CENTRUL DE RELAȚII PUBLICE
I N T R A R E
INREG. LA NR. 51155 DATA 26.06.13
NR. FILE _____ NR. ANEXE _____ COD _____

Nr. 17766/497/ 20.06.2013

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA

Str. Piața Centrală, nr. 6, Bistrița, jud. Bistrița Năsăud

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată cu nr. 17766/11/6/2013, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea

Actualizare PUG și RLU în loc. Bistrița, jud. Bistrița Năsăud

vă comunicăm că, în urma analizării documentației depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții:

Condiții tehnice:

1. Conform "Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de alimentare din amonte și de transport gaze naturale" (norme tehnice aprobate prin Decizia președintelui ANRGN nr.1220/2006), trebuie să fie respectate următoarele distanțe minime pe orizontală dintre axa conductelor de gaze naturale Dn 250mm Fântânele-Bistrița, Dn 150mm Fântânele-Bistrița, sau incinta SRM-ului Bistrița și diferitele obiective:
 - 20 m în cazul locuințelor individuale/colective, construcții industriale, sociale și administrative cu până la trei etaje inclusiv, fără restricții referitoare la numărul de clădiri sau numărul ocupanților;
 - 20 m față de o clădire sau un spațiu exterior cu o suprafață bine definită (teren de joacă, teatru de vară, sau alt loc public) care este ocupat de 20 sau mai multe persoane, cel puțin 5 zile pe săptămână, timp de 10 săptămâni, în orice perioadă de 12 luni (zilele și săptămânile nu trebuie să fie consecutive);
 - 200 m pentru clădirile de patru sau mai multe etaje; (În vederea reducerii distanțelor restrictive de mai sus, până la distanța minimă de 20 m între construcții și conducte, se impun cheltuieli pentru creșterea gradului de siguranță al conductelor care vor fi suportate de către solicitant, conform Legii Energiei electrice și a Gazelor naturale nr. 123/2012, art. 190, litera a.);
 - 6 m pentru construcții ușoare, fără fundații, altele decât clădirile destinate a fi ocupate de oameni;
 - 6 m parcuri auto;
 - 6 m păduri sau zone împădurite;
 - 20 m stații electrice și posturi de transformare a energiei electrice;
 - 50 m depozite de gunoarie, depozite de dejecții animaliere;
 - 30 m depozite de GPL, carburanți, benzinării;
 - paralelism cu drumuri:
 - naționale (europene, principale, secundare) - 22m;
 - de interes județean - 20m;
 - de interes local (comunale, viciniale, străzi) - 18 m;
 - de utilitate privată - 6 m;
 - cimitire, amenajări sportive și de agrement (ștrand, teren tenis) - condiționat de măsuri suplimentare;
 - distanța minimă dintre incinta SRM-ului Bistrița și construcții este următoarea:
 - 20 m în cazul clădirilor cu până la trei etaje inclusiv, fără restricții referitoare la numărul de clădiri sau numărul ocupanților;
 - 200 m pentru clădirile de patru sau mai multe etaje, fără să existe posibilitatea de reducere

a acestei din urmă distanțe;

2. Pentru obținerea avizului de amplasare a altor obiective, inclusiv pentru eventualele intersecții subterane sau supraterane ale drumurilor de acces sau ale diverselor canalizații (conducte de distribuție gaze, de alimentare cu apă, cabluri electrice și de telecomunicații) cu conductele magistrale, se va întocmi, în conformitate cu Ordinul Comun nr. 47/1203/509/2003, o documentație tehnică care să cuprindă:

- o cerere scrisă adresată SNTGN „TRANSGAZ” SA Mediaș, cu datele de identificare ale solicitantului și obiectul solicitării;
- un memoriu tehnic privind lucrarea avută în vedere;
- certificatul de urbanism (în copie);
- plan de încadrare în zonă, la scara 1:25.000 sau 1:10.000;
- plan de situație (la scara 1:500 sau 1:1.000) care să cuprindă amplasarea construcțiilor în perimetrul propus, precum și drumurile de acces aferente.

3. Dacă vor fi intersecții ale diverselor categorii de drumuri cu conductele magistrale, acestea trebuie să fie obligatoriu la un unghi cuprins între 60° și 90° iar acestea din urmă trebuie introduse în tuburi de protecție, conform STAS 9312-87. În acest caz, activitățile de proiectare, apoi de execuție a lucrării (după ce proiectul a fost avizat în ședința CTE a unității noastre) vor fi realizate de firme autorizate ANRE.

4. Planurile (în dublu exemplar) se vor viza de către subunitatea noastră de exploatare teritorială: sector Sărmas, str. Republicii, nr. 142, jud. Mures, tel. 0265-421020, iar documentația va fi analizată și avizată de SNTGN „TRANSGAZ” SA Mediaș.

5. În conformitate cu art. 109, din Legea Energiei electrice și a Gazelor naturale nr. 123/2012, SNTGN „TRANSGAZ” SA Mediaș, în calitate de concesionar al SNT, beneficiază de dreptul de uz și de servitute legală asupra terenurilor pe care sunt amplasate conducte, în vederea lucrărilor de reabilitare, retehnologizare, exploatare și întreținere a conductelor pe toată durata de viață a acestora.

Condiții generale:

- Dacă în urma lucrărilor prevăzute în PUG-ul municipiului Bistrița se avariază sau se deteriorează conductele și/sau instalațiile existente, veți suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv costurile datorate atât pierderilor de gaze naturale, cât și pe cele datorate procesului de restabilire a funcționalității elementelor afectate.
- Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data înregistrării.
- În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

DEPARTAMENT EXPLOATARE-MENTENANȚĂ,

Vasile MEDESAN

Vizat: Serv. Avize Constructii si Zone Prot. Conducte,
Florin Gabor

Intocmit: Adrian Someșan

Copie: ET Cluj

