



CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA
CLASA DE IMPORTANTA III
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC III
RISC MIC DE INCENDIU

- LEGENDA:**
- H** HIDRANT
 - TRASEUL CAILOR DE EVACUARE**
 - diafragma beton 40 cm grosime, EI90 min
 - pereti exteriori structurali caramida 30cm grosime REI 240 min si termoizolatie cu polistiren expandat 10 cm
 - pereti interiori structurali/nestructurali caramida 25/20/15/10 grosime EI240/EI210/EI180 min
 - pereti compartimentare din profile aluminiu si sticla simpla securizata EI15 min
 - usa metalica EI15 cu dispozitiv de autoinchidere
 - usa metalica RF90 min cu dispozitiv de autoinchidere
 - oblon metalic RF 2 1/2 ore cu inchidere automata in caz de incendiu, dotat cu senzori de detectie incendiu
 - fereastră desfumare 1.14x1.40m cu deschidere automata de la ECS și buton de acționare manuală



ARHITECTUL DIN ROMANIA
2301
George
ILISIU
Arhitect cu drept de semnatura



 <p>DESIGN CONSTRUCT IMOBIL C.U.I. 31950825; nr. ord. reg. com. JO6/384/2013 Bistrita, Loc. Unirea, str. Elena Caragiani, Nr. 6, Tel. 0752/883191</p>		Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA	Nr. proiect: 03/2023
Obiectiv: DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU, CLADIRE DE BIROUR I IN REGIM DE INALTIME S+P+E+M STR. GH. SINCAI, NR.2		Amplasament: Mun. Bistrita, Str. Gh. Sincai, Nr.02, Jud. BN	Faza: P.T
Şef proiect: ing. Danciu Claudiu	Scara: 1:100	PLAN ETAJ 1	
Proiectat: arh. Ilisiu George	Data ianuarie 2023		
Desenat: ing. Danciu Claudiu			Planşa nr: A05