


## LEGENDA:

- H** HIDRANT
- TRASEUL CAILOR DE EVACUARE**
- diafragma beton 40 cm grosime, EI90 min
- pereti exteriori structurali caramida 30cm grosime REI 240 min si termoizolatie cu polistiren expandat 10 cm
- pereti interiori structurali/nestructurali caramida 25/20/15/10 grosime EI240/EI210/EI180 min
- pereti compartimentare din profile aluminiu si sticla simpla securizata EI15 min
- usa metalica EI15 cu dispozitiv de autoinchidere
- usa metalica RF90 min cu dispozitiv de autoinchidere
- oblon metalic RF 2<sup>1/2</sup> ore cu inchidere automata in caz de incendiu, dotat cu senzori de detectie incendiu
- fereastră desfumare 1.14x1.40m cu deschidere automata de la ECS si buton de actiune manuala

CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA  
CLASA DE IMPORTANTA III  
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC III  
RISC MIC DE INCENDIU



 C.U.I. 31950825; nr. ord. reg. com. J06/384/2013 Bistrita, Loc. Unirea, str. Elena Caragiani, Nr. 6, Tel. 0752/883191		Beneficiar: <b>MUNICIPIUL BISTRITA</b>	Nr. proiect: 03/2023
Obiectiv: <b>DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU, CLADIRE DE BIROURI IN REGIM DE INALTIME S+P+E+M STR. GH. SINCAI, NR.2</b>		Amplasament: Mun. Bistrita, Str. Gh. Sincai, Nr.02, Jud. BN	Faza: P.T
Şef proiect: ing. Danciu Claudiu	Scara: 1:100	<b>PLAN MANSARDA</b>	Planşa nr: A06
Proiectat: arh. Ilisiu George	Data ianuarie 2023		
Desenat: ing. Danciu Claudiu			