



CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA
CLASA DE IMPORTANTA III
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC III
RISC MIC DE INCENDIU

- LEGENDA:**
- HIDRANT**
 - TRASEUL CAILOR DE EVACUARE**
 - diafragma beton 40 cm grosime, EI90 min
 - pereti exteriori structurali caramida 30cm grosime REI 240 min si termoizolatie cu polistiren expandat 10 cm
 - pereti interiori structurali/nestructurali caramida 25/20/15/10 grosime EI240/EI210/EI180 min
 - pereti compartimentare din profile aluminiu si sticla simpla securizata EI15 min
 - usa metalica EI15 cu dispozitiv de autoinchidere
 - usa metalica RF90 min cu dispozitiv de autoinchidere
 - oblon metalic RF 2^{1/2}ore cu inchidere automata in caz de incendiu, dotat cu senzori de detectie incendiu
 - fereastră desfumare 1.14x1.40m cu deschidere automată de la ECS și buton de acționare manuală

ORDINUL ARHITECTURILOR
ROMANIA
2011
George
ILISIU
Arhitect cu drept de semnatura

LAZAR T. DANIEL-STELIAN
ROMANIA
M.P.R.A.P.
Nr. 09771
C.C.
INGINER
EXPERT TEHNIC

DAVIDESCU T. GHEORGHE
ROMANIA
M.P.R.A.P.
Nr. 07849
04. APR. 2023
C.C.; C.I.
INGINER
MODIFICATOR PROIECTE

RO 3195025
BISTRITA ROMANIA
DESIGN
CONSTRUCT IMOBIL
S.R.L.

 C.U.I. 31950825; nr. ord. reg. com. JOB/384/2013 Bistrita, Loc. Unirea, str. Elena Caragiani, Nr. 6, Tel. 0752/893191		Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA	Nr. proiect: 03/2023
Obiectiv: DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU, CLADIRE DE BIROUR I IN REGIM DE INALTIME S+P+E+M STR. GH. SINCAI, NR.2		Amplasament: Mun. Bistrita, Str. Gh. Sincai, Nr.02, Jud. BN	Faza: P.T
Șef proiect: ing. Danciu Claudiu	Scara: 1:100	PLAN INVELITOARE	Planșa nr: A07
Proiectat: arh. Ilisiu George	Data ianuarie 2023		
Desenat: ing. Danciu Claudiu			