

PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR INSTALAȚII TERMICE

Obiectivul de investiție : INFINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN
MUNICIPIUL BISTRITA
MUN. BISTRITA, LOC.COMP. VIISOARA, STR SPERANTEI, NR.4
JUD. BISTRITA-NĂȘĂUD

Obiectul : INSTALAȚII TERMICE

Investitor : MUNICIPIUL BISTRITA

Proiectant : S.C. DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, normativului C56/02 și HG 273/94, participanții care concură la realizarea planului de control a urmăririi execuției, astfel încât lucrările executate să fie conforme cu prevederile normelor în vigoare, iar instalația executată să se încadreze în parametri normali de performanță, calitate și fiabilitate sunt :

B= Beneficiar (dirigintele de santier desemnat de acesta)

E= Executantul (responsabilul tehnic cu executia)

P= Proiectantul (seful de proiect)

Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 secțiunea 3 art. 23d, executantul are obligația convocării factorilor ce participă la verificări cu minim 3 zile înainte de fiecare fază.

Prezența proiectantului și certificarea de către acesta a calității lucrărilor executate este obligatorie pentru următoarele faze :

predarea amplasamentului și trasarea lucrării (poziționarea radiatoarelor și alegerea traseelor sistemului de distribuție) ori de câte ori condițiile obiective de pe șantier impun modificarea soluțiilor proiectului la recepția la terminarea lucrărilor, la recepția punerii în funcțiune

Pe parcursul execuției lucrărilor se vor respecta întocmai prevederile proiectului de execuție, ale standardelor și normativelor în vigoare, ale tehnologiilor moderne de execuție pentru materialele care nu sunt încă asimilate în normativele românești – cu precizarea că acestea trebuie să fi obținut în prealabil acordul tehnic.

Înainte de montare, toate echipamentele și materialele folosite vor fi inspectate vizual de către executant, pentru a putea depista din această fază eventualele defecte, neconcordanțe cu nivelul de calitate prescris în certificatele de calitate și conformitate, sau cu prevederile prezentei documentații.

Nr.	Faza de execuție	Cine verifica	Faza	Observatii
1	Trasarea poziției distribuitorilor și a circuitelor de distribuție.	B+E	FD	Se întocmește proces verbal de predare a amplasamentului și trasare a lucrării.
2	Verificarea caracteristicilor și calității materialelor puse în operă	B+E	FN	Executantul va prezenta copii după certificatele de calitate a materialelor
3	Montarea distribuitorilor și a circuitelor de distribuție	B+E	FN	Se verifică corespondența între proiect și lucrarea realizată.
4	Proba de etanșeitate la rece	B+E+P	FD	Se întocmește proces verbal de probă de presiune.
5	Proba la cald și proba de eficacitate	B+E+P	FD	Se întocmește proces verbal
6	Recepția la terminarea lucrărilor	B+E+P	FD	Se întocmește proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor
7	Recepția punerii în funcțiune.	B+E+P	FD	Se întocmește proces verbal de recepție a punerii în funcțiune
8	Recepția finală, după expirarea perioadei de garanție	B+E+P	FN	Se întocmește proces verbal de recepție definitivă

FN = Fază normală de execuție

FD = Fază determinantă a execuției

Participanții la fazele de urmărire a calității lucrărilor vor fi anunțați de către executant, fie direct, fie prin intermediul beneficiarului.

Semnăturile de luare la cunoștință: -BENEFICIAR:
-EXECUTANT:

Intocmit,
ing. Fechet Andrei



PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR PE FAZE DETERMINANTE INSTALAȚII TERMICE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea în construcții și a Ordinului M.L.P.A.T.nr. 31/N/1995 privind controlul Statului în fazele de execuție determinate pentru rezistența și stabilitatea construcțiilor :

Obiectivul de investiție INFINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN
MUNICIPIUL BISTRITA
MUN. BISTRITA, LOC.COMP. VIISOARA, STR SPERANTEI, NR.4 , JUD. BISTRITA-
NĂSĂUD

Obiectul : INSTALAȚII TERMICE

Investitor : MUNICIPIUL BISTRITA

Proiectant : S.C. DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L

Faza determinată	Caracteristici	Observații
Proba de etanșeitate la rece	- corpuri de incalzire ventilconvectori - rețele de conducte	Se întocmește proces verbal de probă de presiune
Proba la cald și proba de eficacitate a instalatiei de incalzire.		Se întocmește proces verbal de probă de eficacitate
Recepția la terminarea lucrărilor		Se întocmește proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Recepția la punerea în funcțiune a instalației.		Se întocmește proces verbal de recepție a punerii în funcțiune

Intocmit,
ing. Fechet Andrei

