

Nr. 43981 din 04.06.2013

Pentru: S.C. BLOM ROMANIA S.A. BISTRIȚA-NĂȘĂUD
Str. Nicolae Titulescu
Nr. 46 Bistrița

De la: PRIMĂRIA BISTRIȚA

Obiect: Inaintare aviz favorabil emis de E.ON Gaz Distributie si adresa primită de la Electrica Distributie Transilvania Nord S.A. – Sucursala Bistrița

Pagini: 1 + 2 anexe

Alăturat vă înaintăm avizul favorabil emis de E.ON Gaz Distributie SA privind "Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Bistrița si Regulament Local de Urbanism" si adresa nr. 43981 din 31.05.2013 primită de la ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A. – Sucursala Bistrița referitoare la Planul Urbanistic General al municipiului Bistrița.

ARHITECT ȘEF

MONICA POP




ȘEF SERVICIU

ȘTEFAN TAMAȘ




Intocmit,
Artene Singeorzan





s.c. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice
ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD S.A.
Sucursala BISTRITA



RO 420 025 Bistrita, str. Vasile Conta 11, tel: 0 263 205 999, fax: 0 263 205 704; www.electrica.ro; secretariat@bn.electrica.ro

Catre : Primaria Municipiului Bistrita

In atentie : Arhitect sef – Monica Pop
Sef Serviciu- Stefan Tamas

Fax : 0263-231046

Nr. pag. : 1

Subiect : PUG Municipiul Bistrita

De la : SDEE Bistrita-Serv. Energetic

Tel : 0263-205331

Fax : 0263-205704

Nr. 47987 / 31.05.2013

INSTRUMENTARE
43987 31.05.13
DATA
NR. FILE NR. ANEXE COD

Referitor la Planul Urbanistic General al municipiului Bistrita, prezentat in data de 28.05.2013 in sedinta Comisiei tehnice de avizare a SDEE Bistrita, va comunicam ca s-a avizat favorabil documentatia sustinuta, cu urmatoarele observatii:

Se vor respecta culoarele de trecere a liniilor electrice existente, in conformitate cu prevederile Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice, aprobata prin Ordinul nr. 4 /2007 si modificat prin Ordinul 49/2007 al ANRE, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 865/18.12.2007.

Pentru realizarea celorlalte documentatii de amenajarea teritoriului (PUZ sau PUD) sau de construire a unor obiective, este necesar a se obtine avizul de amplasament al Operatorului de Distributie, respectiv SDEE Bistrita.

In vederea unei amplasari corecte a viitoarelor linii electrice si posturi de transformare, este necesara efectuarea unor studii de specialitate, pe baza unor informatii mult mai detaliate referitoare la necesarul actual si de perspectiva privind consumul de energie electrica (locuinte, obiective industriale, agrement, institutii, etc.).



Serv. Energetic, Acces la retea
ing. G. Iliesiu

[Signature]

S. Urbanisat
31.05.2013
PC

dl. Gingeas
se comunica
Blom

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BISTRITA
CENTRUL DE RELAȚII PUBLICE
ÎNTRIRE

44784 DATA 04.06.13

NR. FILE _____ NR. ANEXE _____ COD _____

CENTRU REȚEA BISTRITA

Nr. Înregistrare 207732366 / 24.05.2013

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRITA
Str. Piata Centrala, Nr. 6
Mun./Oraș Bistrita, jud. Bistrita Nasaud

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată cu nr. 51200 / 25.04.2013,
privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea:

**„Actualizare plan urbanistic general si Regulament local de urbanism la
municipiului Bistrita**

Localitatea Bistrita si localitatile componente.

vă comunicăm că, în urma analizării documentației depuse, se emite:

AVIZ FAVORABIL

cu respectarea obligatorie a urmatoarelor observatii:

A. Condiții tehnice:

1 – Orice modificari ale traseelor conductelor si bransamentelor de gaze naturale impuse de modernizari ale strazilor (relocari in adancime sau in plan orizontal), se vor face in baza unor documentatii avizate de E.ON-Gaz Distributie – Centrul Retea Bistrita si vor fi suportate de catre beneficiarul lucrarii, conform legii gazelor nr. 123/2013.

2 – Pentru retelele propuse a se executa, se vor face studii tehnico-economice de catre E.ON Gaz Distributie, executia lor se va face in baza unor documentatii avizate de E.ON-Gaz Distributie C.R. Bistrita conform legii gazelor nr. 123/2013.

3 - Se va solicita asistenta tehnica din partea Centrului Retea Bistrita, atat inainte de inceperea lucrarilor, pentru identificarea traseelor retelelor si bransamentelor de gaze naturale, cat si pe intreaga perioada de executie a lucrarilor.

4 – Se vor respecta normele tehnice impuse de Legea Gazelor si a Energiei Electrice nr. 123 / 2012 si Norme Tehnice pentru Proiectarea Executarea si Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE/2009

5 – E.ON Gaz Distributie nu are licenta de distributie pentru localitatiile componente Sarata si Slatinita.

B. Condiții generale:

1. Cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A, vor fi suportate de către beneficiar.

2. În cazul avarierii sau deteriorării conductelor și instalațiilor aparținând E.ON Gaz Distribuție – Centru Rețea Bistrita veți suporta

E.ON Gaz Distribuție SA

Departament BARD
Drumul Cetatii 3
420129 Bistrita
www.eon-gaz-distributie.ro

Agrișan Adrian
T +40-363-40-35-04
F +40-363-40-35-36
adrian.agrisan@eon-romania.ro

Abreviere TBN

Președintele Consiliului de
Administrație

Directori Generali
DG
(adj.)
(adj.)

Sediul Central: Tirgu-Mureș

CUI:
Atribut fiscal: RO
/

Banca
IBAN:

Capital Social Subscris și Vărsat:
RON

Sediul Regiunea
CUI:
Atribut fiscal: RO
/

S. Căstănuș
24.05.2013

- contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.
3. În cazul în care lucrarea de construcții afectează răsuflătorile și/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziția inițială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflători, a capacelor de cămine, a tijelor de acționare etc.
4. Rețelele de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat. Adâncimea de pozare a rețelor subterane trasate este cuprinsă între 0,5-0,9m.
5. Înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris participarea unui reprezentant al E.ON Gaz Distribuție la predarea de amplasament și asistență tehnică din partea E.ON Gaz Distribuție, Centru Rețea Bistrita pe întreaga perioadă de derulare a lucrărilor.
- Tariful pentru asistență tehnică pentru diverse lucrări edilitare din zona conductelor de gaze în exploatare este de 68.00 lei/h.
6. Săpătura din zona de protecție a rețelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, se va realiza obligatoriu manual.
7. Pentru rețelele de gaze naturale, a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcție, se va avea în vedere existența obligatorie a unui strat de nisip de granulație 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară și superioară a conductei și pe o lățime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.
8. În zona de protecție a rețelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual pe o înălțime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.
9. La recepția la terminarea lucrărilor se va solicita în scris prezența unui reprezentant al E.ON Gaz Distribuție, Centru Rețea Bistrita
10. Prezentul aviz este valabil până la data de **24.05.2014** (12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism. Prêlungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.
11. În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

Cu respect,

DUDASU CRISTIAN
Sef Centru Rețea Bistrita



AGRISAN ADRIAN
Compartiment BARD

